



**EN**

**IMPORTANT INFORMATION**

**1. General product information:** The smoke alarm device, if properly installed and maintained, sounds the alarm at an early stage of the fire. This can give you those extra valuable seconds to evacuate your home and call the fire department. The smoke alarm device works with an 3V lithium battery. Under normal conditions the service life of the battery is up to 10 years. When the battery is (almost) empty, the smoke alarm device indicates this with an audible "beep". This indicator sounds 3 times every 43 seconds. End of life, replace complete smoke alarm device!

**2. Make/ model number:** ELRO RM521

**3. Power source:** 3V DC CR123A Lithium (not replaceable battery)

**4. Scope of application:** Smoke alarm device for buildings with residential function.

**5. Function:** Gives a warning when smoke caused by a fire is detected.

**6. Description:** Smoke alarm device based on the photocell principle, which means that the alarm monitors the air for smoke caused by fire. Smoke alarm device does not detect heat, gas or fire.

**7. Advice:** Keep these instructions in a safe, easily accessible place.

**8. Caution:** The alarm is designed to detect smoke; it cannot prevent a fire.

**9. Caution:** The smoke alarm device should not be painted.

Protect the smoke alarm device from dust during renovation work.

**10. Caution:** The smoke alarm device should not be covered (this causes loss of functionality).

**11. Caution:** Keep the smoke alarm device out of the reach of children.

**ACTIVATION**  
Activate smoke alarm device (1) first or else there is no function for this unit.

**TESTING**  
Test the unit to ensure proper operation by pressing the test button, this will sound the smoke alarm device if the electronic circuitry, horn, and battery are working. If no alarm sounds, there is a defective battery or other failure.

**NOTE: WEEKLY TESTING IS REQUIRED**

**DO NOT**  
• Use an open flame to test your alarm, you could damage the smoke alarm device or ignite combustible materials and start a fire.

**CAUTION**  
• Due to the loudness (85 decibels) of the alarm. Always stand an arms-length away from the unit when testing. Test the smoke alarm device weekly to ensure proper operation. Erratic or low sound may indicate a defective smoke alarm device.

**INSTALLATION**

1. What is the best place to mount a smoke alarm device  
• In the middle of the ceiling but at least 50cm from every edge.  
• At least one meter from floor.  
• In every bedroom.  
• In the hallway and stairwell.  
• On the landing.  
• In the living room.  
• In the storage room or rooms with electrical appliances.

2. The alarm should not be installed in  
• A space where the temperature can drop below 4 and above 40°C.  
• In humid areas.  
• Right next to doors or windows and not near a fan or radiator.

**DO NOT INSTALL SMOKE ALARM DEVICE ON THE WALL!**

Do not install the smoke alarm device in a place with difficult access, which could make it difficult to operate the test button and maintenance. The smoke alarm device can be installed quickly and easily. Install the base plate on the selected location using the provided screws.

3. Mounting  
• Screw the mounting plate with 2 screws on the ceiling  
• Activate the smoke alarm device before mounting  
• Fix the smoke alarm device on the mounting plate by turning, till you hear a "click"  
• Test the smoke alarm device by pushing the test button  
4. Cleaning  
• Do not cover the smoke alarm device with tape! When SMOKE is detected, you will hear a loud intermittent sound (85dB).  
5. Recommendation  
• Increase the detection area by installing several smoke alarm devices

**ALARM SILENCE (hush mode)**  
During the smoke alarm device is alarming, you push the test button, it will be paused the smoke alarm device alarming for approx. 9 minutes. The red LED will flash every 10 seconds, it indicates the smoke alarm device is running into the hush mode. Smoke alarm devices are designed to minimize nuisance alarms. Combustion particles from cooking may set off the alarm if the smoke alarm device is located close to the cooking area. Large quantities of combustible particles are generated from smoking. The smoke alarm device is designed to ignore these particles (non-reducing type) will also help remove these combustible particles from the kitchen. The alarm silence (test button) is extremely useful in a kitchen area or other areas prone to nuisance. The hush feature is to be used only when a known alarm condition, such as smoke from cooking activates the alarm. The smoke alarm device is desensitized by push the alarm silence (hush mode) on the smoke alarm device cover, if the smoke is not too dense, the alarm will silence to indicate that the alarm is in a temporarily desensitized condition. The smoke alarm device will automatically reset after approximately 9 minutes, if after this period, particles of combustion are still present, the alarm will sound again. The alarm silencer (hush mode) can be repeatedly until the air has been cleared of the condition causing the alarm.

**NOTE**  
• Dense smoke will overrule the alarm silencer and sound a continuous alarm, the smoke alarm device goes back to normal work status from hush mode

**CAUTION**  
• Before using the alarm silence (hush), identify the source of the smoke and be certain a safe condition exists.

**PREVENTIVE MAINTENANCE**  
The smoke alarm device is provided with a test button. Push it in until the alarm sounds. The signal stops when the button is released. Test the smoke alarm device at least once a week.

**Cleaning**  
For the best performance, the smoke alarm device must be dusted once a month and vacuumed every 3 months. Remove the smoke alarm device from the ceiling plate and carefully vacuum the smoke alarm device. Do not touch the inside with the nozzle of the vacuum cleaner. Then test the smoke alarm device.

**CAUTION**  
• The smoke alarm device loses its effectiveness if it is covered.  
• The smoke alarm device should not be painted / taped. Do not smoke the smoke alarm device with candles, flames, cigarettes, etc.

**IMPORTANT INSTRUCTIONS IN CASE OF FIRE ALARM**  
A smoke alarm device is part of your fire safety system together with other fire extinguishers, escape ladders, smoke detectors, fire extinguishers, and other choice of building materials during renovations. Also make sure that there is an escape route; discuss this with your children, make sure any room can be evacuated without opening the door, for example through a window. If the smoke alarm device is not working properly, consult the instructions of the supplier. Keep the manual within reach. The local fire department can provide more information about fire prevention. Keep the smoke alarm device.

**DE**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**1. Allgemeine Produktinformationen:** Der Rauchwarnmelder, wenn ordnungsgemäß installiert und gewartet, schlägt in einer frühen Phase des Feuers Alarm. Dies kann Ihnen diese besonders wertvollen Sekunden geben, um Ihr Haus zu evakuieren und die Feuerwehr zu rufen. Der Rauchwarnmelder wird mit einer 3V Lithiumbatterie betrieben. Unter normalen Bedingungen beträgt die Lebensdauer der Batterie bis zu 10 Jahren. Wenn die Batterie (fast) leer ist, weist der Rauchwarnmelder mit einem hörbaren "Piept" darauf hin. Der Ton wiederholt sich alle 43 Sekunden. Beim Er tönen des Batterie-leer-Signals sollte der Rauchwarnmelder schnellstmöglich ersetzt werden.

**2. Farbe / Modellnummer:** Smartwares RM521

**3. Stromversorgung:** 3V DC CR123A Lithium (nicht austauschbare Batterie)

**4. Einsatzbereich:** Rauchwarnmelder für Wohngebäude.

**5. Funktion:** Gibt eine Warnung bei der Erkennung von Brandrauch.

**6. Beschreibung:** Der Rauchwarnmelder basiert auf dem Fotozellenprinzip, was bedeutet, dass der Rauchwarnmelder die Luft auf Rauch überwacht. Der Rauchwarnmelder erkennt keine Hitze, Gas oder Feuer.

**7. Hinweis:** Bitte diese Anleitung sorgfältig aufbewahren.

**8. Achtung:** Der Rauchwarnmelder wurde entwickelt, um Rauch zu erkennen. Der Rauchwarnmelder kann kein Feuer verhindern.

**9. Achtung:** Der Rauchwarnmelder darf nicht angestrichen oder überstrichen werden. Schützen Sie den Rauchwarnmelder vor Staub während Renovierungsarbeiten.

**10. Achtung:** Der Rauchwarnmelder darf nicht abgeklemmt / abgedeckt werden (dies verursacht Funktionsverlust).

**11. Achtung:** Halten Sie den Rauchwarnmelder außerhalb der Reichweite von Kindern.

**AKTIVIERUNG**  
Verwenden Sie keine Rauchwarnmelder die älter als 10 Jahre alt sind. Der Rauchwarnmelder ist kein Eratz für eine Versicherung. Rauchwarnmelder sind so zu montieren, dass sie frühzeitig vor Brandrauch warnen. Rauchwarnmelder verhindern weder die Entstehung von Bränden noch bekämpfen sie diese selbstständig. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrem Rauchwarnmelder sorgfältig auf.

**PRÜFUNG**  
Prüfen Sie den Rauchwarnmelder durch Drücken der Prüftaste, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Durch die Prüfung wird der Alarm ausgelöst, der die Funktionsbereitschaft des Rauchwarnmelders anzeigen. Wenn kein Alarm ertönt, ist ein Fehler aufgetreten.

**ANMERKUNG: EINE MONATLICHE PRÜFUNG WIRD EMPFOHLEN**

Keine offene Flamme verwenden, um den Rauchwarnmelder zu prüfen. Sie können den Rauchwarnmelder dadurch beschädigen, oder brennbare Stoffe entzünden und einen Feuer entfachen.

**ACHTUNG:** Aufgrund der Lautstärke (85 Dezibel) des Rauchwarnmelders, sollten Sie beim Prüfen des Rauchwarnmelders eine Armlänge Abstand von dem Gerät halten. Ein unregelmäßiger/niedrigerer Ton Ihres Rauchwarnmelders weist auf einen Defekt hin.

**INSTALLATION**

1. Wo zu installieren  
• In Wohnungen müssen Schlafräume, Kinderzimmer und Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen mit jeweils mindestens einem Rauchwarnmelder ausgestattet werden. Dieser muss so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.

2. An der Decke, möglichst in der Raummitte.

3. Mindestens 50 cm von Wänden, Einrichtungsgegenständen und Lampen entfernt.

**RAUCHWARNMELDER NICHT AN DER WAND MONTIEREN!!**

Wir empfehlen die Einhaltung der Anwendungsnorm DIN 14676 für Rauchwarnmelder, da in dieser Norm die Anforderungen zu Montage, Wartung und Austausch von Rauchwarnmeldern präzisiert sind. Die Landesbauordnungen der jeweiligen Bundesländer geben Auskunft über die gesetzliche Verpflichtung der Verwendung von Rauchwarnmeldern.

**DISPOSAL**

**Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible damage to the environment or human health as a result of inappropriate waste handling, please separate it from other types of wastes and recycle it responsibly (please contact your local authority or waste disposal service for further information). Household users should contact either their retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

\* Always throw empty batteries to the battery recycling bin.  
\* If the battery is built-in inside the product, open the product and remove the battery.

**MAINTENANCE**

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the device. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth. Prior to cleaning, remove the device from all voltage sources. Do not use any carbolic acid cleaners, solvents, alcohol, acetone, or explosive. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning. **Warning:** Protect the battery against fire, too much heat and sunshine.

**PRÜFUNG**

Der Rauchwarnmelder ist mit einer Prüftaste versehen. Drücken Sie die Taste bis der Alarm ertönt. Das Signal stoppt, wenn die Taste losgelassen wird. Prüfen Sie den Rauchwarnmelder monatlich.

**REINIGUNG**

Um die einwandfreie Funktion des Rauchwarnmelders sicherzustellen, müssen die Rauchentzündungsstellen frei von Staub und Schmutz gehalten werden.

**ACHTUNG:** Der Rauchwarnmelder verliert seine Effektivität, wenn er beschädigt ist.

**WARNUNG:** Der Rauchwarnmelder darf nicht angestrichen oder abgeklebt werden. Prüfen Sie den Rauchwarnmelder nicht mit Kerzen, Flammen, Zigaretten etc.

**ANWEISUNGEN IM FALLE EINES BRÄUNS**

Verständigen Sie sofort die Feuerwehr. Bleiben Sie ruhig und antworten Sie deutlich auf die Fragen die Ihnen gestellt werden. Retten Sie sich und gefährdeten Personen aus dem Gefahrenbereich. Halten Sie sich bei starker Rauchentwicklung in Bodennähe auf und pressen Sie sich ein feuchtes Tuch vor Mund und Nase.

**ALLGEMEINE SICHERHEIT**

\* Make sure all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.  
\* Do not overload electrical outlets or extension cords; fire or electric shocks can be the result.  
\* Please contact us in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.  
\* Keep all parts away from young children's reach.  
\* Please do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.  
\* Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards.  
\* Never repair or open this item which may only be performed by an authorised workshop.  
\* Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.  
\* Keep batteries out of the reach of children. Batteries not swallow. If a cell or battery is swallowed, call a physician immediately.

**PL**

**WAŻNE INFORMACJE**

**1. Ogólne informacje o produkcie:** Czujnik dymu, jeśli zostanie poprawnie zamontowany i serwisowany, zaalarmuje Cię o pożarze w jego poczatkowych stadium. Da Ci to ważnej dodatkowej sekundy, aby móc opuścić dom i zadzwonić po straż pożarną. Czujnik dymu wymaga baterii litowej 3 V. W normalnych warunkach żywotności baterii wynosi do 10 lat. Gdy bateria będzie (prawie) wyczerpana, czujnik dymu zaszygla się sygnałem dźwiękowym. Wskaznik tem brzmi 3 razy co 43 sekund. Po koniec okresu używalności wymień cały czujnik dymu!

**2. Marka/numer modelu:** ELRO RM521

**3. Zasilanie:** Bateria alkaliczna 3 V DC CR123A (niewymienialna)

**4. Zakres stosowania:** Pół urządzenie alarmowe dla budynków o funkcji mieszkalnej.

**5. Funkcja:** Alarmuje po wykryciu dymu spowodowanego pożarem.

**6. Opis:** Czujnik dymu oparty o zasadę działania fotodetektora, co oznacza, iż czujnik monitoruje powietrze i wykrywa dym wywoływanego pożarem. Urządzenie nie wykrywa gorąca, pazu aniognia.

**7. Rada:** Przeczytaj instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu (np.: skrzynka z licznikiem prądu).

**8. Uwaga:** Alarm jest zakoptywany z myślą o wykrywaniu dymu nie może on zapobiega pożarowi.

**9. Uwaga:** Czujnika dymu nie można malować. Podczas remontu chroń czujnik dymu przed pyłem.

**10. Uwaga:** Czujnik dymu nie powinien być zaklejany/maślaniany (powoduje to utratę funkcjonalności).

**11. Uwaga:** Trzymaj czujnik dymu poza zasięgiem dzieci.

**AKTYWACJA**  
Najpierw aktywuj (1) czujnik, w przeciwnym razie nie będzie działał.

**TESTOWANIE**  
Przetestuj urządzenie, aby zapewnić jego właściwą pracę - naciśnij przycisk testowania, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, jeśli obwód elektroniczny, alarm i bateria będą działać. Jeśli nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że bateria jest uszkodzona lub wystąpiła inną usterka.

**FEHLALARM**  
Lingwöhnlische atmosphärische Bedingungen können die Ursache sein, dass der sehr empfindliche Rauchmelder einen Fehler auslöst. Wenn es wirklich Feuer ist, läuft der Rauchmelder schneller als 43 Sekunden. Beim Er tönen des Batterie-leer-Signals sollte der Rauchmelder schnellstmöglich ersetzt werden.

**EMPFIEHLUNG**  
Verwenden Sie keine Rauchwarnmelder die älter als 10 Jahre alt sind. Der Rauchwarnmelder ist kein Eratz für eine Versicherung. Rauchwarnmelder sind so zu montieren, dass sie frühzeitig vor Brandrauch warnen. Rauchwarnmelder verhindern weder die Entstehung von Bränden noch bekämpfen sie diese selbstständig. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrem Rauchwarnmelder sorgfältig auf.

**AKTIVIERUNG**  
Der Rauchwarnmelder muss zuerst aktywować (1) werden, andernfalls ist dieser nicht funktionsbereit.

**PRÜFUNG**  
Prüfen Sie den Rauchwarnmelder durch Drücken der Prüftaste, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Durch die Prüfung wird der Alarm ausgelöst, der die Funktionsbereitschaft des Rauchwarnmelders anzeigen. Wenn kein Alarm ertönt, ist ein Fehler aufgetreten.

**FEHLERBEREICHE**

1. Der Alarm ertönt nicht bei Drücken der Prüftaste.  
2. Der Melder "piept" und die rote LED blinkt einmal alle 43 Sek.  
3. Der Batteriestatus ist niedrig, ersetzen Sie bitte den Rauchwarnmelder.  
4. Der Rauchwarnmelder schlägt ungewöhnlich (Herausfallen).  
5. Drücken Sie die Prüftaste, und den Rauchwarnmelder stummzuschalten.  
6. Monitern Sie den Rauchwarnmelder an einem anderen Ort, wenn die Störquelle besteht bleibt (Kondensfeuchtigkeit, Staub, Kochdämpfe).

**TESTOWANIE**

Przetestuj urządzenie, aby zapewnić jego właściwą pracę - naciśnij przycisk testowania, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, jeśli obwód elektroniczny, alarm i bateria będą działać. Jeśli nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że bateria jest uszkodzona lub wystąpiła inną usterką.

**UWAGA: WYMAGANE JEST CYTOWODZIENOWE TESTOWANIE**

**NIE**  
• Używać otwartego płomienia w celu testowania alarma - można uszkodzić alarm lub podpalić palne materiały i wywołać pożar.

**OSTROZNIE**  
• Uważać na głośność alarmu (85 decybel). Podczas testowania urządzenia zawsze stawiaj w odległości wyciągnie reki. Aby zapewnić jego poprawne działanie, cytowodzidno testuj alarm. Nierównoległe lub niskie dźwięki dochodzące z alarmu mogą świadczyć o jego uszkodzeniu.

**INSTALACJA**

1. Gdzie najlepiej umieścić czujnik dymu?  
• Przykuć do sufitu 50 cm od ściany.  
• Przykuć do sufitu na każdym piętrze.  
• Niski poziom baterii, wymień czujnik dymu.  
• Niski poziom baterii, zmniejsz głośność alarmu (85 decybel).  
• Wyczęść czujnik dymu (czyść dot. konserwacji).  
• Naciśnij przycisk testowy, aby wyciszzyć alarm.  
• Wyczęść czujnik dymu w innym miejscu i naciśnij przycisk testowy

**ZNAJOMI**  
Jeśli te czynności nie rozwiązują problemu, nie próbuj naprawiać czujnika samodzielnie. Jeśli problem wystąpi w okresie gwarancji, w warunkach określonych w gwarancji, zwróć czujnik dymu wraz z dowodem zakupu i jasnym opisem reklamacji do: **Smartwares Safety & Lighting**

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

1. Po naciśnięciu przycisku testowego nie rozlega się sygnał alarmowy.  
\* Dokładnie odkurz czujnik dymu (patrz: czyszczenie), a następnie przetestuj.

2. Czujnik „ciwiera”, a czerwona dioda migła co 43 sekund.  
\* Niski poziom baterii, wymień czujnik dymu.

3. Czujnik „ciwiera” co 43 sekund (alarm w trybie awaryjnym)  
\* Wyczęść czujnik dymu, aby zatrzymał się sporadycznie niechętnym alarmem lub gdy miesiącka.

4. Czujnik dymu nie działa po zainstalowaniu.  
\* Naciśnij przycisk testowy, aby wyciszzyć alarm.

5. Wycisz czujnik dymu (czyść dot. konserwacji)

6. Przenieś czujnik dymu w inne miejsce i naciśnij przycisk testowy

**INSTALACJA**

1. Gdzie najlepiej umieścić czujnik dymu?  
• Przykuć do sufitu 50 cm od ściany.  
• Przykuć do sufitu na każdym piętrze.  
• W kaftanach, na klatce schodowej.  
• Na półpiętrze.  
• W pokój dzienny.  
• W magazynie podłączonym lub pomieszczeniami ze sprzętem elektronicznym.  
2. Montaż  
• W miejscach gdzie temperatura może spaść poniżej 4°C lub przekroczyć 40°C.  
• W miejscach gdzie temperatura może spaść poniżej 4°C lub przekroczyć 40°C.  
• Bezpośrednio obok drzwiów lub okien i nie w pobliżu wentylatora lub kafelkowej.

**TECHNICZNE DANE**

Strom: 3V DC CR123A Lithium (nicht austauschbare Batterie)  
Betriebstemperatur: -10 ~ 40°C  
Betriebsluftfeuchtigkeit: 25 ~ 85%  
Rauchsensor: Optisch  
Alarmlautstärke: > 85dB(a) bei 3 Metern  
Stummschaltung(HUSH): Etwa 9 Minuten

**RAUCHWARNMELDER NICHT AN DER WAND MONTIEREN!!**

Führen Sie nach einer Störung oder Wiedermontage einen Test des Rauchwarnmelders durch. Wenn diese Maßnahmen das Problem nicht lösen, versuchen Sie nicht den Händler selbst zu reparieren. Wenn die Probleme innerhalb der Garantiezeitraums auftreten und unten den Garantiebedingungen sind, geben Sie den Rauchwarnmelder zurück, plus eines gültigen Kaufbelegs mit einer klaren Fehlerbeschreibung.

**TECHNISCHE DATEN**

Strom: 3V DC CR123A Lithium (nicht austauschbare Batterie)  
Betriebstemperatur: -10 ~ 40°C  
Betriebsluftfeuchtigkeit: 25 ~ 85%  
Rauchsensor: Optisch  
Alarmlautstärke: > 85dB(a) bei 3 Metern  
Stummschaltung(HUSH): Etwa 9 Minuten

**RAUCHWARNMELDER NICHT AN DER WAND MONTIEREN!!**

Führen Sie nach einer Störung oder Wiedermontage einen Test des Rauchwarnmelders durch. Wenn diese Maßnahmen das Problem nicht lösen, versuchen Sie nicht den Händler selbst zu reparieren. Wenn die Probleme innerhalb der Garantiezeitraums auftreten und unten den Garantiebedingungen sind, geben Sie den Rauchwarnmelder zurück, plus eines gültigen Kaufbelegs mit einer klaren Fehlerbeschreibung.

**RAUCHWARNMELDER NICHT AN DER WAND MONTIEREN!!**

Führen Sie nach einer Störung oder Wiedermontage einen Test des Rauchwarnmelders durch. Wenn diese Maßnahmen das Problem nicht lösen, versuchen Sie nicht den Händler selbst zu reparieren. Wenn die Probleme innerhalb der Garantiezeitraums auftreten und unten den Garantiebedingungen sind, geben Sie den Rauchwarnmelder zurück, plus eines gültigen Kaufbelegs mit einer klaren Fehlerbeschreibung.

**RAUCHWARNMELDER NICHT AN DER WAND MONTIEREN!!**

Führen Sie nach einer Störung oder Wiedermontage einen Test des Rauchwarnmelders durch. Wenn diese Maßnahmen das Problem nicht lösen, versuchen Sie nicht den Händler selbst zu reparieren. Wenn die Probleme innerhalb der Garantiezeitraums auftreten und unten den Garantiebedingungen sind, geben Sie den Rauchwarnmelder zurück, plus eines gültigen Kaufbelegs mit einer klaren Fehlerbeschreibung.

**RAUCHWARNMELDER NICHT AN DER WAND MONTIEREN!!**

Führen Sie nach einer Störung oder Wiedermontage einen Test des Rauchwarnmelders durch. Wenn diese Maßnahmen das Problem nicht lösen, versuchen Sie nicht den Händler selbst zu reparieren. Wenn die Probleme innerhalb der Garantiezeitraums auftreten und unten den Garantiebedingungen sind, geben Sie den Rauchwarnmelder zurück, plus eines gültigen Kaufbelegs mit einer klaren Fehlerbeschreibung.

**RAUCHWARNMELDER NICHT AN DER WAND MONTIEREN!!**

Führen Sie nach einer Störung oder Wiedermontage einen Test des Rauchwarnmelders durch. Wenn diese Maßnahmen das Problem nicht lösen, versuchen Sie nicht den Händler selbst zu reparieren. Wenn die Probleme innerhalb der Garantiezeitraums auftreten und unten den Garantiebedingungen sind, geben Sie den Rauchwarnmelder zurück, plus eines gültigen Kaufbelegs mit einer klaren Fehlerbeschreibung.

**RAUCHWARNMELDER NICHT AN DER WAND MONTIEREN!!**

Führen Sie nach einer Störung oder Wiedermontage einen Test des Rauchwarnmelders durch. Wenn diese Maßnahmen das Problem nicht lösen, versuchen Sie nicht den Händler selbst zu reparieren. Wenn die Probleme innerhalb der Garantiezeitraums auftreten und unten den Garantiebedingungen sind, geben Sie den Rauchwarnmelder zurück, plus eines gültigen Kaufbelegs mit einer klaren Fehlerbesch

